

### Všeobecné podmienky:

1. Prevádzkovateľom stavby bude ZsVS, a.s., OZ Nové Zámky.
2. Pri prevádzkovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
3. Vybudovanej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
4. Závažné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby prerokovať s príslušným orgánom štátnej správy.
5. S produkovanými odpadmi nakladať v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pôvodca odpadu, v prípade že produkuje ročne viac ako 10 t nebezp. odpadov alebo 100 t ostatných odpadov vypracuje vlastný program pôvodcu odpadu, ktorý je povinný do 3 mesiacov od svojho vzniku predložiť na schválenie príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
7. Vlastník stavby zabezpečí prevádzkovanie stavby v súlade s príslušnými ustanoveniami vodného zákona a so schváleným prevádzkovým a manipulačným poriadkom.
8. Požiadať katastrálny úrad o zápis skutkového stavu do evidencie nehnuteľnosti.

### Osobitné podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava - zo zápisnice o odovzdaní a prebratí staveniska zo dňa 2.12.2014:
  - poklesy spätných úprav pri ceste I/76 priebežne dosypať počas trvania záruky (60 mesiacov).

### Správne poplatky:

Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa položky č. 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubil vo výške 660,- € formou kolkových známok.

Kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, doklady z vykonania skúšobnej prevádzky sú evidované vo vodohospodárskej evidencii OÚ Nitra a v archíve na Janka Kráľa 124, pod číslom NZ-21.

**B. s c h v a ľ u j e**

podľa § 57 vodného zákona **prevádzkový a manipulačný poriadok** pre vybudovanú stavbu.

**C. p o v o ľ u j e**

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v súčinnosti s Nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd **vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie cez ČOV Štúrovo do vodného toku Dunaj, v r.km 1717,3.**

### Podmienky povolenia:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

ČOV s kapacitou čistenia	31 700 EO
priemerný denný prietok $Q_{24}$	5907 m <sup>3</sup> /d

ročný prietok $Q_r$	2 156 055 m <sup>3</sup> /rok
maximálny prietok na ČOV $Q_{max}$	342 l/s = 1231 m <sup>3</sup> /h
maximálny prietok na biologický stupeň ČOV $Q_{maxBS}$	161 l/s = 580 m <sup>3</sup> /h
priemerný prietok (bezdažďový) $Q_{priem.}$	68 l/s

V čase zvýšených prietokov budú na ČOV prietoky odpadových vôd nad 161 l/s odľahčované až po komplexnom mechanickom predčistení, cez spoločný výustný objekt, spolu s biologicky vyčistenými odpadovými vodami“.

Meranie množstva je zabezpečené vo parshallovom mernom žľabe so šírkou hrdla 300 mm a ultrazvukovým prietokomerom Nivsonar 300 typ Nivelco SWW-321, značka schvál. typu ESK 144/02-002. Meranie je vykonávané na odtoku z ČOV.

2. Pre vypúšťanie odpadových vôd sa stanovujú nasledovné koncentračné a bilančné hodnoty:

Ukazovateľ	Koncentrácie (mg/l)		bilančné hodnoty t/r
	„p“	„m“	
CHSK <sub>cr</sub>	90	125	194,045
BSK <sub>5</sub>	20	30	43,121
NL	20	40	43,121
N-NH <sub>4</sub>	10	20	21,561
N-NH <sub>4</sub> (Z1)	15	30	32,341
N <sub>celk</sub>	15	30	32,341
N <sub>celk</sub> (Z1)	25	40	53,901
P <sub>c</sub>	2	4	4,312

Hodnoty Z1 platia pre obdobie, v ktorom je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia ako 12 °C.

Pokiaľ je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia ako 9 °C, ukazovatele N-NH<sub>4</sub> a N<sub>celk</sub> sa nesledujú.

- Miesto a spôsob vypúšťania: tok Dunaj, r.km 1717,3, ľavý breh, kontinuálne vypúšťanie.
- Miesto odberu vzoriek vypúšťanej vyčistenej vody: v mernom objekte na odtoku z ČOV. Vzorky vôd odobraté v prípade intenzívnych zrážok alebo topenia snehu nebudú zohľadňované pri vyhodnocovaní dosiahnutia kvalitatívnych parametrov odpadových vôd za podmienky riadnej prevádzky ČOV podľa prevádzkového poriadku (prietoky nad 161 l/s).
- Odber pre hodnoty „p“ vykonávať 12 x ročne v 24 hodinovej zlievanej vzorke, pre hodnoty „m“ vykonávať v 2 hodinovej zlievanej vzorke.
- Hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách stanoviť metódami odporúčanými v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z..
- Výsledky meraní množstva a rozborov odpadových vôd predkladať orgánu štátnej vodnej správy v intervale 2x ročne v písomnej forme k termínu 31.1. za predchádzajúci kalendárny rok; viesť evidenciu množstva vypúšťaných odpadových vôd.
- Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd je časovo obmedzené do **31.12.2017**. Pred uplynutím stanovenej lehoty je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.



## Odôvodnenie

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra po vyhodnotení skúšobnej prevádzky vodnej stavby „Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou, objekt Štúrovo - rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie, objekt Štúrovo - čistiareň odpadových vôd, objekt Nána - splašková kanalizácia, výtlačné potrubie Nána - Štúrovo“ povolenú rozhodnutím č. OU-NR-OSZP2-2015/001724 zo dňa 12.3.2015 podal dňa 11.9.2015 na tunajší úrad návrh na vydanie rozhodnutia predmetnej stavby do trvalého užívania.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad oznámil v zmysle ustanovenia § 80 stavebného zákona listom č. OU-NR-OSZP2-2015/036674 zo dňa 20.10.2015 začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 10.11.2015. Zároveň ich upozornil na možnosť podania námietok a pripomienok najneskôr v deň ústneho pojednávania.

Ku konaniu boli na základe rozhodnutia na skúšobnú prevádzku v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., predložené nasledovné doklady:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku ČOV Štúrovo,
- Plán zabezpečovacích prác pre ČOV Štúrovo,
- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
- záznam z operatívnej kontroly zameranej na posúdenie úplnosti a aktuálnosti havarijného plánu,
- stanovisko správcu toku,
- rozhodnutie RÚVZ,
- doklady o preukázaní dodržania emisných limitov pre zdroj znečisťovania (ČOV),
- stanovisko Inšpektorátu práce.

Na ústnom pojednávaní po posúdení predložených dokladov a posúdenia výsledku skúšobnej prevádzky, bolo konštatované, že vodná stavba bola prevádzkovaná podľa podmienok stanovených v rozhodnutí o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky preukázalo, že vodná stavba spĺňa požiadavky na účel, pre ktorý bola zriadená. Počas skúšobnej prevádzky sa nevyskytli také problémy, ktoré by bránili bezpečnej prevádzke vodnej stavby a uvedenia stavby do užívania. Nakoľko výsledky skúšobnej prevádzky preukázali súlad z manipulačným poriadkom vodnej stavby tento je schválený k užívaniu stavby.

Záverom ústneho pojednávania bol spísaný protokol z kolaudačného konania, v ktorom boli prerokované podmienky pre vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie cez ČOV Štúrovo. Kolaudačné rozhodnutie bolo možné vydať na základe súhlasu s užívaním stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vydal OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-NZ-OUZP/2015/016014-02-Sch. zo dňa 1.12.2015.

Orgán štátnej vodnej správy na základe predloženého vyhodnotenia skúšobnej prevádzky, vykonaného konania a tej skutočnosti, že v priebehu konania neboli zo strany účastníkov a dotknutých orgánov štátnej správy vznesené také námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia na užívanie vodnej stavby a jej užívaním nedôjde k poškodzovaniu vodohospodárskych záujmov a ani iných záujmov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu Štúrovo, Obecného úradu Nána a na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad.

### Doručuje sa:

Na vyvesenie

1. Mesto Štúrovo, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo
2. Obec Nána, Obecný úrad Nána, Madáchova 32, 943 60 Nána
3. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Vyvesené dňa 29.1.2016.....

Zvesené dňa 12.1.2016.....

Pečiatka a podpis:

**OBEC NÁNA**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**NÁNA**

Účastníci konania: NÁNA

4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
5. Mesto Štúrovo - primátor mesta, Mestský úrad, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo
6. Obec Nána - starostka obce, Obecný úrad Nána, Madáchova 32, 943 60 Nána
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
8. SR - Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičová 19, 820 05 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

*Dotknuté orgány a organizácie:*

9. ProBo, Ing. Vladimír Borovan, Partizánska 17, 911 01 Trenčín
10. Hydro, Ing. Štefan Hromada, Sibírska 29, 831 02 Bratislava
11. Ing. Vojtech Suchý, Dolnočermánska 48, 949 01 Nitra
12. OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP - zložky, ul. Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
13. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. SPP, a.s., Regionálne centrum - Juh, LC, 945 01 Komárno
16. OÚ Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 36 Nové Zámky
17. Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., Bešeňovská cesta č.2, 940 92 Nové Zámky

18. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
20. Slovenský pozemkový fond Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 01 Nové zámky
21. Ing. Ivan Duranka, Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

*Odborný kontrolný orgán:*

23. Inšpektorát Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

*Orgán evidencie:*

24. SHMÚ, Jeséniova č. 17, 835 15 Bratislava



Ing. Rudolf Hlaváčka  
vedúci odboru